


Attestation d'utilisation AEAI n° 26936

Groupe 171	Colles, joints d'étanchéité	
Requérant	SFS Unimarket AG 9435 Heerbrugg Schweiz	
Fabricant	-	
Produit	COLTOGUM DICHTMASSE FEUERFEST 1500°C	
Description	Masse d'étanchement de joints silicate, PS=1791kg/m3	
Utilisation	RF1	
Documentation	TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '921939-16-0230-01' (02.05.2016), Klassifizierungsbericht '921939-16-0230-01-Z' (02.05.2016)	
Conditions d'essai	EN ISO 1716, EN ISO 1182	
Appréciation	Classification:	A1
Durée de validité	31.12.2021	
Date d'édition	09.11.2016	
Remplace l'attestation du	-	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie



Michael Binz



Gérald Rappo

